

**OBWIESZCZENIE  
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ  
z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071 z póź. Zm.) w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Chodzież informuje, że wydane zostało postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Remontie gazociągu DN400 Rogoźno – Piła – Chodzież w m. Oleśnica:**

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z treścią w/w postanowienia strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 15 w godzinach od 7.00 – 15.00

Wójt  
  
Kamila Szejner

Chodzież, dnia 16 kwietnia 2015 r.

OŚ.6220.1.2015

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

### postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Remontie gazociągu DN400 Rogoźno – Piła – Chodzież w m. Oleśnica:**

## UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 roku na wniosek Firmy Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S,.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska Oddział Poznań ul. Grobla 15 postępowanie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie gazociągu DN400 Rogoźno – Piła – obniżenie gazociągu równoległe do drogi nr 11 – Chodzież w m. Oleśnica:  
*obręb ewidencyjny Oleśnica na działkach nr 437; 54/6; 54/5; 53/1; 52/8; 52/6*

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 3 wycinki mapy ewidencyjnej skali 1:500 poświadczoną przez właściwy organ z zaznaczonym przebiegiem granicy terenu realizacji inwestycji i obszaru oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i obszarem oddziaływania zakres zadania oraz odpisy uproszczone z rejestru gruntów. Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. nr 213, poz.1397).

Planowana przebudowa będzie polegała na remoncie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 6,3MPa w miejscu skrzyżowania z groblą stawu rybnego w m.

Parametry techniczne gazociągu:

- |             |              |
|-------------|--------------|
| • Średnica  | DN 400       |
| • Ciśnienie | MOP=6,3 MPa  |
| • Materiał  | rury stalowe |
| • Długość   | ok. 476 m    |

- Rodzaj paliwa gazowego zgodnie z PN-C-04753 Grupa E (GZ50)

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie dotychczas zajmowanego terenu zgodnie z dokumentacją techniczną i posiadanymi uzgodnieniami.

Przeanalizowano wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a więc jego rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, Czas trwania, zasięg oddziaływania, odwracalność oddziaływania, wykorzystanie zasobów naturalnych, usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na usunięciu odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 6,3MPa relacji Rogoźno-Piłą o długości 486 m na odcinku skrzyżowania z groblą stawu rybnego i zastąpieniu go rurociągiem o tej samej średnicy długości. Prace wykonane zostaną metodą przedwiertu sterowanego.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwala ustalić, iż przyczyną wykonania w/w prac jest wypływanie się gazociągu na ww. odcinku po groblę do ok. 50 – 60 cm p.p.t., co stwarza zagrożenie bezpieczeństwu jego eksploatacji oraz ciągłości przesyłu.

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Rogoźnio – Piłą DN400 MOP 6,3MPa transportuje gaz ziemny wysokometanowy.

Teren stawu rybnego nie zostanie naruszony bowiem ułożenie gazociągu metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego \*(HDD) bez naruszania otoczenia stawu oraz kanału odprowadzającego wody ze stawu.

Analiza karty informacyjnej wykazuje iż po realizacji przedsięwzięcia teren zostanie przywrócony do stanu poprzedniego, a ułożony nowy odcinek gazociągu poddany próbie wytrzymałości. Wpięcie nowego odcinka do sieci gazowej inwestor wykona z zastosowaniem dwustronnego hermetycznego wstrzymania przepływu gazociągu DN400 MOP 6,3MPa wykorzystując istniejące króćce natomiast połączenie gazociągu z istniejącą siecią wykonane zostanie za pomocą spoin montażowych gwarantowanych.

Ustosunkowując się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o oś należy stwierdzić, że na etapie realizacji przedsięwzięcia podczas prac budowlanych może nastąpić emisja substancji do powietrza w niewielkich ilościach. Będzie to emisja pyłów związana z wykonywaniem prac ziemnych emisja spalin związana z pracą silników maszyn i innych urządzeń pracujących na budowie. Emisja ta związana jest wyłącznie z okresem prowadzenia prac budowlanych i ustanie po zakończeniu budowy podobnie z emisją hałasu, który związany jest wyłącznie z realizacją przedsięwzięcia. Etap eksploatacji nie będzie wiązać się z emisją hałasu do środowiska, generować ścieków wymagających specjalnego zagospodarowania. Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter i zasięg lokalny bez ryzyka transgenicznych oddziaływań), mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. W ramach działań chroniących środowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji przedsięwzięcia zastosowane będą materiały budowlane zapewniające całkowitą szczelność i wytrzymałość gazociągu.

Teren przeznaczony pod inwestycję lokalizowany jest na obszarze chronionego krajobrazu, który w chwili obecnej nie posiada żadnych zakazów. W ramach procedury na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy OOS organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 18.03.2015 r. (data wpływu 23.03.2015) nr WOO-IV.4240.231.2015.AK.1 wezwał do uzupełnienia treści karty informacyjnej. Po uzupełnieniu wydał postanowienie nr WOO-II.4240.231.2015.AJK.4 z dnia 10.04.2015 z datą wpływu do Urzędu 13.04.2015 wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży w opinii z dnia 06.03.2015 r. znak: ON-NS-72/2-12/15 odstąpił od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko Biorąc pod uwagę, iż wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie nieznaczny a uciążliwy jedynie w fazie budowy (przy właściwym doborze sprzętu budowlanego), odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia



Wójt  
*Kamila Szejner*  
Kamila Szejner

**Otrzymują:**

1. *Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA. z siedzibą w Warszawie  
Oddział Poznań ul. Grobla 15 61-859 Poznań*
2. *Joanna Wicorek TESKAS SA. 62-070 Dopiewo ul. Batorowska9 Dąbrowak/Poznania*
3. *Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy*
4. *Tablica ogłoszeń wieś Oleśnica*
5. *Strona internetowa [www.gminachodziez.pl](http://www.gminachodziez.pl)*

sprawę prowadzi:  
Haladuda Bernadeta  
067-28 21 608 w.23