

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail [psse.chodziez@pis.gov.pl](mailto:psse.chodziez@pis.gov.pl)

- Oddział Nadzoru
- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- e-mail [higiena.komunalna@psse-chodziez.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-chodziez.pl)

ul. Składowa 5  
64-800 Chodzież  
woj. wielkopolskie  
[www.psse-chodziez.pl](http://www.psse-chodziez.pl)

URZĄD GMINY  
Chodzież

Wpłynięcie 2016 -02- 05

L.dz. Załączniki 334

Załatwia B. Horduda

Znak sprawy

ON.HK-420-5/16

Chodzież, dnia 05.02.2016 oryginał / kopia

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ  
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE  
MIASTA I GMINY CHODZIEŻ W 2015R.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży przesyła obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Chodzież opracowaną na podstawie § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Informacje niezbędne na potrzeby niniejszej oceny przedstawiono w załączonych tabelach.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CHODZIEŻY

*Wiesława Dominiak*  
lek. med. Wiesława Dominiak

Załączniki 2

1. Tabela Nr 1. Wykaz producentów wody do spożycia przez ludzi w 2015r.
2. Tabela Nr 2. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2015r.

Wyk. w 3 egz.

1. Burmistrz Miasta Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
2. Wójt Gminy Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Notecka 28
3. aa

**Tabela Nr 1. Wykaz producentów wody do spożycia przez ludzi w 2015r.**

l.p.	Nazwa producenta wody	Adres	Nazwa wodociągu	Obszar działania
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.,	64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29	Wodociąg publiczny w Chodzieży	Chodzież, Rataje, Oleśnica, Nietuszkowo, Milcz, Studzieniec, Kierzkowice, Trojanka,
			Wodociąg publiczny w Konstantynowie	Konstantynowo, Pietronki, Strzelce, Strzelęcin, Zacharzyn
			Wodociąg publiczny w Podaninie	Podanin, Stróżewo, Stróżewko, Stróżewice, Krystynka, Jacewko, Trzaskowice i część miasta Chodzieży (ul. Kasprzaka, część ulicy Buszczaka, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, ul. Siejaka, część ul. Podgórnej, ul. Waryńskiego, Gościnną, ul. Gen. Okulskiego, ul. Obronców Westerplatte, ul. Bema, ul. Wróblewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Armii Poznań, ul. Buczka, ul. Andersa)
2.	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Chodzieży	64-800 Chodzież, ul. Strzelecka 32	Wodociąg lokalny Szpitala w Chodzieży	Wodociąg szpitalny – Szpital w Chodzieży przy ul. Strzeleckiej 32
3.	Hotel „Gościniec Wyrwidąb” Anna Cichocka, Tadeusz Cichocki	Oleśnica 1, 64-800 Chodzież	Wodociąg lokalny Hotelu „Gościniec Wyrwidąb”	Wodociąg tylko na potrzeby hotelu

Tabela nr 2. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi w 2015r.

l.p.	Obszar zaopatrzenia	Producent wody (nazwa wodociągu)	Wielkość produkcji wody [m <sup>3</sup> /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Jakość wody, sposób uzdatniania, dezynfekcji	Przekroczone parametry-liczba przekroczeń		Postępowanie administracyjne PPIS w Chodzieży	Działania naprawcze prowadzone przez producentów
						bakteriologiczne	fizykochemiczne		
1.	Miasto i Gmina Chodzież: Chodzież, Rataje, Oleśnica, Nietuszkowo, Milcz, Studzieniec, Kierzkowo, Trojanka,	Wodociąg publiczny w Chodzieży	2966,0	ok. 20469	dobra napowietrzanie, filtracja pospieszna, dezynfekcja 2 razy w roku przy użyciu podchlorynu sodu, a w sytuacjach awaryjnych i incydentalnych przy użyciu preparatu Jasol Solid	bakterie grupy coli-1	-	Wydano 10 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia oraz 1 decyzję opłatową z powodu kwestionowanych wyników badania wody.	Prowadzono bieżące prace konserwacyjne . Przeprowadzono okresową dezynfekcję chemiczną i płukanie sieci wodociągowej.
2.	Gmina Chodzież: Podanin, Stróżewo, Stróżewko, Stróżewice, Krystynka, Jacewko, Trzaskowice i część miasta Chodzieży (ul. Kasprzaka, część ulicy Buszczaka, Osiedle Piaski, Osiedle Widok, ul. Siejaka,	Wodociąg publiczny w Podaninie	197,8	ok. 2608	dobra napowietrzanie, filtracja pospieszna, dezynfekcja 1 raz w roku przy użyciu podchlorynu sodu, a w sytuacjach awaryjnych i incydentalnych przy użyciu preparatu Jasol	-	-	Wydano 3 decyzje administracyjne stwierdzające przydatność wody do spożycia	Prowadzono bieżące prace konserwacyjne. Przeprowadzono okresową dezynfekcję chemiczną i płukanie sieci wodociągowej.

	część ul. Podgórznej, ul. Waryńskiego, ul. Gościnną, ul. Gen. Okulskiego, ul. Obronców Westerplatte, ul. Bema, ul. Wróblewskiego, ul. Emilii Plater, ul. Armii Poznań, ul. Buczka, ul. Andersa)				Solid				
3.	Gmina Chodzież: Konstantynowo, Pietronki, Strzelce, Strzelęcin, Zacharzyn	Wodociąg publiczny w Konstantynowie	213,9	ok. 2085	dobra napowietrzanie, filtracja pospieszna, dezynfekcja 1 raz w roku przy użyciu podchlorynu sodu, a w sytuacjach awaryjnych i incydentalnych przy użyciu preparatu Jasol Solid	-	-	Wydano 3 decyzje administracyjne stwierdzające przydatność wody do spożycia.	Nie prowadzono działań naprawczych poza bieżącymi pracami konserwacyjnymi. Przeprowadzono okresową dezynfekcję chemiczną i płukanie sieci wodociągowej.
4.	Szpital w Chodzieży, ul. Strzelecka 32	Wodociąg lokalny Szpitala w Chodzieży	31,4	tylko na potrzeby szpitala	dobra napowietrzanie, filtracja pospieszna, dezynfekcja 1 raz w roku przy użyciu podchlorynu sodu,	bakterie grupy coli-1	-	Wydano 3 decyzje administracyjne stwierdzające przydatność wody do spożycia oraz 1 decyzję opłatową z powodu kwestionowanych wyników badania wody.	Przeprowadzono dezynfekcję chemiczną i płukanie sieci wodociągowej.

5	Hotel „Gościniec Wyrwidąb”	Wodociąg lokalny Hotelu „Gościniec Wyrwidąb”	2,0	tylko na potrzeby hotelu	<u>dobra</u> napowietrzanie, filtracja pospieszna, dezynfekcji nie przeprowadzano	-	-	Wydano 1 decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia	Nie prowadzono działań naprawczych.
---	----------------------------	--	-----	--------------------------	---	---	---	---	-------------------------------------