

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach
- wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail [psse.chodziez@pis.gov.pl](mailto:psse.chodziez@pis.gov.pl)
- Oddział Nadzoru
- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- e-mail: [higiena.komunalna@psse-chodziez.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-chodziez.pl)

ul. Składowa 5  
64-800 Chodzież  
woj. wielkopolskie  
[www.psse-chodziez.pl](http://www.psse-chodziez.pl)

oryginał / kopia

ON.HK-420 /20-6/16

Chodzież, 19. 05. 2016

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| URZĄD GMINY<br>Chodzież |              |
| Wpłynęło                | 2016 -05- 20 |
| L.dz.                   | Załączniki   |
| Załatwia                | B. Halciduda |
| Znak sprawy             |              |

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, zgodnie z § 16 ust. 1, § 17 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie raportu nr 68 (nr próbki z rejestru: 93), sprawozdania z badań nr 448/W<sub>OM</sub>, sprawozdania z badań nr 0269/W<sub>Ch</sub> i sprawozdania z badań nr SB/19583/04/2016 prób wody pobranych dnia 13.04.2016r. z sieci **wodociągu publicznego w Konstantynowie** w Gminnym Gimnazjum w Zacharzynie stwierdza **przydatność wody do spożycia** w zakresie badanych parametrów tj. jonu amonowego, azotanów, azotynów, odczynu pH, barwy, przewodności elektrycznej w temperaturze 25<sup>0</sup>C, liczby bakterii z grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli, liczby enterokoków kałowych, liczby drobnoustrojów tlenowych w 22<sup>0</sup>C po 72 h, mętności, smaku, zapachu i pozostałych 49 parametrów z zakresu monitoringu przeglądowego.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W CHODZIEŻY

*Bogusława Kazecha*  
mg/Bogusława Kazecha

Wyk. w 3 egz.

1. adresat: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29.
2. aa
- Do wiadomości
3. Wójt Gminy Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Notecka 28.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail [psse.chodziez@pis.gov.pl](mailto:psse.chodziez@pis.gov.pl)
- Oddział Nadzoru
- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- e-mail: [higiena.komunalna@psse-chodziez.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-chodziez.pl)

ul. Składowa 5  
64-800 Chodzież  
woj. wielkopolskie  
[www.psse-chodziez.pl](http://www.psse-chodziez.pl)

oryginał / kopia

ON.HK-420 /25-6/16

Chodzież, 19. 05. 2016

URZĄD GMINY  
Chodzież

Wpłynęło 2016 -05- 20 3743

L.dz. Załączniki

Załatwia b. Hatacudza

Znak sprawy

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, zgodnie z § 16 ust. 1, § 17 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie raportu nr 68 (nr próbki z rejestru: 92), sprawozdania z badań nr 0258/Wo<sub>Ch</sub> i sprawozdania z badań nr 436/Wo<sub>OM</sub>, prób wody pobranych w ramach monitoringu wewnętrznego dnia 13.04.2016r. z sieci **wodociągu publicznego w Podaninie** w Przedszkolu Publicznym w Stróżewie, stwierdza **przydatność wody do spożycia** w zakresie badanych parametrów tj. jonu amonowego, mętności, przewodności elektrycznej w temperaturze 25<sup>0</sup>C, odczynu pH, barwy, smaku, zapachu, liczby bakterii z grupy coli i liczby bakterii Escherichia coli.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W CHODZIEŻY

*Bogusława Kazecka*  
mgj Bogusława Kazecka

Wyk. w 3 egz.

1. adresat: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29.
2. aa  
Do wiadomości
3. Wójt Gminy Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Notecka 28.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail [psse.chodziez@pis.gov.pl](mailto:psse.chodziez@pis.gov.pl)
- Oddział Nadzoru
- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- e-mail: [higiena.komunalna@psse-chodziez.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-chodziez.pl)

ul. Składowa 5  
64-800 Chodzież  
woj. wielkopolskie  
[www.psse-chodziez.pl](http://www.psse-chodziez.pl)

oryginał / kopia

ON.HK-420/32-10/16

Chodzież, 19. 05. 2016

URZĄD GMINY  
Chodzież

Wpłynęło 2016 -05- 20

L.dz. 3441

Załączniki

Załatwia b. Haraduda

Znak sprawy

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412), § 4 ust. 2, § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży po zapoznaniu się z wynikami badania wody nr sprawozdania 631/W/16, 632/W/16 i 633/W/16 pobranej dnia 10.05.2016r. z sieci **wodociągu publicznego w Chodzieży**

**stwierdza: przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Badanie laboratoryjne prób wody pobranych dnia 10.05.2016r. z sieci wodociągu publicznego w Chodzieży (sprawozdanie z badań nr 631/W/16, 632/W/16 i 633/W/16) w ramach monitoringu kontrolnego wykazało, że woda spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) w zakresie parametrów oznaczanych w monitoringu kontrolnym. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W CHODZIEŻY

*Bogusława Kazecka*

mgr Bogusława Kazecka

Załączniki 3

1. Sprawozdanie z badań nr 631/W/16
2. Sprawozdanie z badań nr 632/W/16
3. Sprawozdanie z badań nr 633/W/16

Wyk. w 4 egz.

1. adresat: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29.
  2. aa
- Do wiadomości
3. Burmistrz Miasta Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2.
  4. Wójt Gminy Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Notecka 28.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CHODZIEŻY

Telefony:

- informacje o numerach wewnętrznych 67 2820-272
- PPIS w Chodzieży 67 2820-272
- fax 67 2820-273
- e-mail [psse.chodziez@pis.gov.pl](mailto:psse.chodziez@pis.gov.pl)
- Oddział Nadzoru
- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej
- e-mail: [higiena.komunalna@psse-chodziez.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-chodziez.pl)

ul. Składowa 5  
64-800 Chodzież  
woj. wielkopolskie  
[www.psse-chodziez.pl](http://www.psse-chodziez.pl)

oryginał / kopia

ON.HK-420 /32-9/16

URZĄD GMINY  
Chodzież

Wpłynęło 2016 -05- 20 BTKR

L.dz. Załączniki  
Załatwia b. Haraduda  
Znak sprawy

Chodzież, 19. 05. 2016

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży, zgodnie z § 16 ust. 1, § 17 ust. 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), na podstawie sprawozdań z badań prób wody pobranych dnia 13.04.2016r. w ramach monitoringu wewnętrznego z sieci **wodociągu publicznego w Chodzieży**:

- w Stacji Podwyższonego Ciśnienia Świętokrzyska – raport nr 68 (nr próbki z rejestru: 90), sprawozdanie z badań nr 0256/W<sub>Ch</sub> i sprawozdanie z badań nr 434/W<sub>OM</sub>
  - w Stacji Podwyższonego Ciśnienia Nietuszkowo – raport nr 68 (nr próbki z rejestru: 91), sprawozdanie z badań nr 0257/W<sub>Ch</sub> i sprawozdanie z badań nr 435/W<sub>OM</sub>
- stwierdza **przydatność wody do spożycia** w zakresie badanych parametrów tj. jonu amonowego, mętności, przewodności elektrycznej w temperaturze 25<sup>0</sup>C, odczynu pH, barwy, smaku, zapachu, liczby bakterii z grupy coli i liczby bakterii Escherichia coli
- oraz w Szkole Podstawowej w Oleśnicy – raport nr 68 (nr próbki z rejestru: 94), sprawozdanie z badań nr 447/W<sub>OM</sub>, sprawozdanie z badań nr 0268/W<sub>Ch</sub> i sprawozdanie z badań nr SB/19582/04/2016 stwierdza **przydatność wody do spożycia** w zakresie badanych parametrów tj. jonu amonowego, azotanów, azotynów, odczynu pH, barwy, przewodności elektrycznej w temperaturze 25<sup>0</sup>C, liczby bakterii z grupy coli, liczby bakterii Escherichia coli, liczby enterokoków kałowych, liczby drobnoustrojów tlenowych w 22<sup>0</sup>C po 72 h, mętności, smaku, zapachu i pozostałych 49 parametrów z zakresu monitoringu przeglądowego.

Wyk. w 4 egz.

1. adresat: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
64-800 Chodzież, ul. Kochanowskiego 29.
  2. aa
- Do wiadomości
3. Burmistrz Miasta Chodzieży  
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2.
  4. Wójt Gminy Chodzież  
64-800 Chodzież, ul. Notecka 28.

ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO W CHODZIEŻY

*Bogusława Kazecka*  
mgr Bogusława Kazecka