

Chodzież, dnia 11 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 38 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U.Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Chodzież zawiadamia, że w dniu **11 lutego 2009 roku** została wydana :

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

na : „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej i Spokojnej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież:

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 15 (samodzielne stanowisko ds. Ochrony środowiska, gospodarki lokalowej i mieszkaniowej) w godzinach od 7.00 – 15.00

Wójt Gminy
Zbigniew Salwa

Chodzież, dnia 16 marca 2009 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie 38 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz.U.Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Chodzież zawiadamia, że w dniu **11 marca 2009 roku**

została wydana:

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

na : „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej i Spokojnej w miejscowości Studzieniec, gmina Chodzież:

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Chodzieży ul. Notecka 28 pokój nr 15 (samodzielne stanowisko ds. Ochrony środowiska, gospodarki lokalowej i mieszkaniowej) w godzinach od 7.00 – 15.00

Wójt Gminy
Zbigniew Salwa

Chodzież, dnia 11 marca 2009 roku

OŚ 7624 - 4 /09

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn. Dz.U.nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.). : w związku z art. 72 ust. 1 pkt 1 , art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 i 72 a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku firmy:

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodzież

orzekam

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na :

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej i Spokojnej w m. Studzieniec gmina Chodzież „

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji

I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :

Planowane przedsięwzięcie obejmuje :

- | | |
|---|----------|
| - budowę sieci sanitarnej i grawitacyjnej ok. | 581,0 mb |
| - kanalizacja sanitarna tłoczna o 75 | 584,5 mb |
| - sieć wodociągowa o 110 | 710,5 mb |
| - lokalna przepompownia ścieków Ø 1000 | 1 szt. |

Zakres rzeczowy realizowany będzie w m. Studzieniec gmina Chodzież , zlokalizowany w pasach ulicznych wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną dla nowo powstałego terenu budowlanego, mającego na celu doprowadzenie wody i odprowadzanie ścieków poprzez przepompownię lokalną do oczyszczalni Studzieniec Łęg .

II. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony wartości przyrodniczych obszaru Natura 2000, ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich .

1. W rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się potrzeby ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków ponieważ tam nie występują . przedsięwzięcie nie stworzy też negatywnych skutków przestrzennych dla objętego nim terenu i nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenów przez które będzie przebiegać.
2. W projektowanych rurociągach kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej należy zastosować takie rozwiązania materiałowe i technologiczne, które zapewnią szczelność i niezawodność kanalizacji
3. Zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron drzew jeżeli wystąpią na trasie budowy materiałów budowlanych jak i wylewania chemikaliów
Roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew, w miarę możliwości wykonywać ręcznie i w sposób zabezpieczający przed usychaniem roślinności .
4. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych mediów z istniejącymi rurociągami drenarskimi należy je odbudować
5. Należy zabezpieczyć zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno - bytowych dla pracowników na etapie realizacji inwestycji oraz zorganizowanego odprowadzania ścieków socjalno - bytowych poprzez ustawienia przenośnych toalet typ TOI TOI na ścieki bytowe .
6. Na okres realizacji przedsięwzięcia należy przewidzieć wydzielenie stosownego miejsca do czasowego gromadzenia odpadów powstających w trakcie prowadzenia prac budowlano - montażowych i następnie zapewnić ich utylizację z należytą starannością odpowiednią dla poszczególnych grup odpadów.
7. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić ochronę środowiska gruntowo-

wodnego przed przedostaniem się do niego substancji ropopochodnych lub innych niebezpiecznych związanych z eksploatacją maszyn budowlanych .

8. Prace prowadzone w pobliżu cieków biegnących na odcinkach prowadzonych prac ziemnych i budowlanych powinny być prowadzone z zachowaniem rozwiązań chroniących przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem cieków wodnych substancjami chemicznymi bądź odpadami powstającymi w trakcie prowadzonych prac.
9. Odwodnienia wykopów prowadzić z intensywnością nie większą niż wskazana do obniżenia lustra wody do poziomu niższego niż poziom dna wykopu.
Wodę z odwodnienia należy odprowadzić do pobliskich rowów melioracyjnych lub innych cieków po uzyskaniu zgody właściciela cieku, a w przypadku braku takiej możliwości odprowadzić wodę powierzchniowo na przyległe tereny rolnicze lub leśne za uprzednią zgodą właściciela gruntu.
10. Po zakończenia prac ziemnych należy z wykopów usunąć wszelkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzonych prac budowlanych .
11. Budowa przepompowni ścieków winna zabezpieczać przed przedostawaniem się odorów na zewnątrz instalacji .
12. Prowadzić na bieżąco monitoring szczelności wykonanej sieci kanalizacyjnej oraz monitoring pracy pompowni sieciowych .

III.. Wymogi dotyczące ochrony środowiska :

1. Inwestor powinien przyjąć takie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem inwestycji, do której inwestor posiada tytuł prawny.
2. Inwestor winien przyjąć takie rozwiązania projektowe, które zagwarantują ograniczenie zmiany stosunków wodnych do rozmiarów niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji .
3. W celu ograniczenia emisji hałasu , studzienki kanalizacyjne winny być tak zaprojektowane i wykonane aby uniemożliwiły zapadanie się wjazdu studzienki , np. poprzez zamontowanie wjazdu w obudowie betonowej.
4. W projekcie budowlanym winny być zawarte wytyczne dla wykonawców, w których zostaną zawarte warunki określone w pkt II pkt 1 - 12 niniejszej decyzji.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii

Nie dotyczy

V. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie dotyczy

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Nie dotyczy

VII. Stwierdzenie konieczności przeprowadzenia analizy porealizacyjnej

odstąpiono

UZASADNIENIE

Dnia 16 stycznia 2009 roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

inwestycji przedsięwzięcia polegającego na : *Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Wrzosowej i Spokojnej w m. Studzieniec gmina Chodzież* „

Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72 a rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z późn.zm.), zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii właściwych organów .

Pismem z dnia 23 stycznia 2009 roku, Wójt Gminy wystąpił do Starosty Chodzieskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży organów z zapytaniem czy zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia .

W trakcie prowadzonego postępowania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 10.02.2009 nr ON-NS-8/72/1-5/09 uznał przedsięwzięcie nie wymagające przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (w/w *opinia wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu i w dniach od (10.02.09-24.02.09)*)

Starosta Chodzieski postanowieniem nr OS.II-7634-4/09 z dnia 9 lutego 2009 rok również odstąpił od konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego wyżej przedsięwzięcia .

Po zapoznaniu się z opiniami w/w organów , kartą przedsięwzięcia z uwzględnieniem wnikliwej analizy załączonych dokumentów w odniesieniu do uwarunkowań zawartych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdzono, iż nie zachodzą przesłanki, o których w nim mowa .

Uwzględniając fakt , iż planowana inwestycja :

- *obejmuje budowę sieci wodociągowej*, która praktycznie nie ma wpływu na pogorszenie środowiska przyjmując, iż została prawidłowo zaprojektowana i wykonana,
- *budowę sieci kanalizacyjnej* , która jest ewidentnym plusem dla środowiska bowiem dzięki skanalizowaniu całego terenu budowlanego można wyeliminować zanieczyszczenia z nieszczelnych szamb itp.
- *nie spowoduje na etapie budowy czy rozbudowy zmian zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska ,a charakter i zakres nie wpłynie na jego pogorszenie*

Uwzględniając powyższe zapisy Wójt Gminy Chodzież postanowieniem nr OŚ 7624-4/2009 z dnia 18 lutego 2009 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia procedury oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko .

Wójt Gminy Chodzież na podstawie przedłożonego wniosku, biorąc pod uwagę pozytywne stanowiska : Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży oraz Starosty Chodzieskiego dokonał analizy i oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, możliwości oraz sposobów zapobiegania jego ograniczenia , uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska .

Dla wnioskowanego przedsięwzięcia istnieje jedyne rozwiązanie wariantowe budować bądź nie budować w tym przypadku uzbrojenie działek w tę infrastrukturę jest niezbędne a wręcz konieczne , poza tym w przypadku przewodów tłocznych rozwiązania wariantowe nie wchodzi w grę z uwagi, iż konieczność lokalizacji obejmuje wyłącznie pas drogowy co

ogranicza alternatywność rozwiązań .

Liczba stron w postępowaniu przekracza 20 zgodnie z art. 46a ust.5 Prawo ochrony Środowiska i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszej decyzji poprzez obwieszczenie .

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy w Chodzieży w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.