

Chodzież, dnia 2 stycznia 2013 roku

OŚ 6220.5. 2012

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Chodzież


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Chodzież podaje do publicznej wiadomości że

w dniu 2 stycznia 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na

„Rozbudowa i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”

Informuję również o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w budynku Urzędu Gminy Chodzież ul. Notecka 28, pok. nr 15.

WOJT

mgr Zbigniew Salwa

Chodzież, dnia 2 stycznia 2013 roku

OŚ 6220.5.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 223, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży ul. Kochanowskiego 29 64-800 Chodzież z dnia 31.10 2011 roku .

S t w i e r d z a m

1. **Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. „ Rozbudowa i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w ramach projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”**
2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje o uwarunkowaniach o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10 2011 roku na wniosek: „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży ul. Kochanowskiego 29 64-800 Chodzież , wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie *wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w ramach projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” na działkach 12/2; 13/2; 136 i 137

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, mapa aglomeracji w skali 1:25000 obejmującej zakres zadania , kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 odpisy uproszczone z rejestru gruntów wraz z zapisem w formie elektronicznej.

Planowane przedsięwzięcie jest zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chodzież.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej kwalifikują rozbudowę oczyszczalni ścieków do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w związku z czym zalicza się do przedsięwzięć dla którego ocena w myśl cytowanego wyżej rozporządzenia może być

wymagana. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

W dniu 6 listopada 2012 roku zawiadomieniem nr OŚ 6220.6.2012 Wójt Gminy Chodzież wszczął postępowanie informując o powyższym fakcie wszystkie strony postępowania zamieszczając informacje na stronie internetowej gminy oraz tablicy ogłoszeń Urzędu.

W toku prowadzonego postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) ; Wójt Gminy Chodzież pismem z dnia 06.11.2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży o wyrażenie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres ewentualnego raportu.

Organy opiniujące: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży w opinii z dnia 22.11.2012 r. nr ON-NS-72/2-18/12 stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko . *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu* pismem z dnia 21.11.2012 wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej, które wpłynęło dnia 03.12.2012 . W opinii *Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu* wyrażonej w postanowieniu nr WOO-II.4240.700.2012.ES z dnia 19.12.2012 (data wpływu 27.12.2012) . dla przedsięwzięcia polegającego na *rozbudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w ramach projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”* nie zachodzi konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Chodzież, po przeanalizowaniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy oraz uwzględnieniu opinii w/w organów w dniu 28.12.2012 r. wydał postanowienie nr OŚ 6220.5.2012, w którym odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyżej opisanego przedsięwzięcia.

Odstępując od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono opinie organów o których mowa w art. 64 oraz szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie informacji przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano skalę inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robót związanych z planowanym przedsięwzięciem, czas trwania oraz emisje i uciążliwości związane z eksploatacją ww. przedsięwzięcia.

Teren inwestycji stanowiącej przedmiot opracowania to teren istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Studzieniec Łęg działki o numerach ewidencyjnych 12/2; 13/2; 136 i 137, wymagającej modernizacji istniejących urządzeń pozwalającej na podniesienie standardu świadczonych usług związanych z przyjmowaniem ścieków efektywniejszym i energooszczędnym funkcjonowaniem urządzeń.

Zakres inwestycji ujętej w przedstawionym wniosku obejmuje wykonanie trzech zadań inwestycyjnych stanowiących uzupełnienie działań podjętych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydaną przez Wójta Gminy Chodzież nr OŚ 7624-10/2/08/09 z dnia 4 lutego 2009. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest wykonanie :

- Magazynu do tymczasowego składowania osadów
- Przelew awaryjny
- Modernizacja systemu napowietrzania ścieków-wymiana istniejących dmuchaw na turbodmuchały

Na podstawie wariantowej koncepcji prowadzonej gospodarki osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków w Chodzieży zagęszczony i odwodniony na niskociśnieniowej prasie filtracyjnej do 20 % sm osad nadmierny zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Chodzież decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dn. 04.02.2009 nr OŚ 7624-10/2/08/09 poddany miał być kompostowaniu .

Ponowna analiza ekonomiczna całości przedsięwzięcia objętego decyzją jak wyżej skłoniła Inwestora do podjęcia decyzji o zaniechaniu budowy kompostowni z uwagi na fakt ,że w najbliższym otoczeniu oczyszczalni znajduje się już kompostownia oraz planowana jest budowa biogazowni.

Priorytetem w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ma być uzyskanie możliwości całkowitego zagospodarowania rolniczo powstających osadów. Przekazanie osadów na oczyszczalnię ścieków Gwda w Pile dotyczy przede wszystkim okresowej nadwyżki , która nie może przekroczyć 25 % ilości wytworzonego osadu. Przewidziana w karcie powierzchni magazynu do składowania osadów to około 1500 m² , a roczna produkcja osadu odwodnionego, po modernizacji oczyszczalni będzie wynosiła 3000 ton.

System kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Chodzieży ,zwłaszcza w centralnej części miasta jest systemem kanalizacji ogólnospławnej .W ramach projektu w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacji zbiorczej planowane jest wykonanie wielu zadań związanych m.in. z rozdziałem części kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych tj. występowania coraz częściej nawalnych deszczów skutkuje tym ,że tam gdzie występuje kanalizacja ogólnospławna ,a zwłaszcza na terenach charakteryzujących się znacznym stopniem uszczelnienia powierzchni (place ,parkingi, drogi) dochodzi do okresowych spiętrzeń kanalizacji w tym głównego kolektora sanitarnego Ø 1200 doprowadzającego ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg .

Skutkuje to okresowym podtapianiem urządzeń miejskiej oczyszczalni ścieków ,przebicciem hydraulicznym osadnika wtórnego oraz wynoszeniem zawiesiny do odpływu. Przelew awaryjny ma za zadanie działanie w układzie automatyki ,po przekroczeniu przepływu ścieków $Q_{hmax} > 1000 \text{ m}^3/\text{h}$.

Wówczas część ścieków niepowodujących przebiccia osadników wtórnych przepływałaby przez urządzenia oczyszczalni : kraty i piaskownik za przepompownią główną przez część biologiczną .Nadwyżka ścieków trafiałaby do odpływu. Przelew awaryjny będzie posiadał średnicę max 500 mm, a długość 130 m poprzez jego wpięcie w istniejący rurociąg ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeki Boleмка .

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie także na zmniejszenie emisji hałasu poprzez wymianę istniejących dmuchaw na turbodmuchały, co zmniejszy energochłonność systemu napowietrzania ścieków dostosowując wydajności dmuchaw do zmiennego zapotrzebowania powietrza w ciągu doby .

Obecnie na oczyszczalni pracuje 6 dmuchaw o mocy silników 30kW każda. Nowe turbodmuchały charakteryzować się będą niskim zużyciem energii elektrycznej ok. 30% zużywanej na napowietrzanie co w całym obiekcie obniży zużycie o ok.10%. Realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną przedsięwzięcia

Obiekty mające być przedmiotem planowanego przedsięwzięcia będą fundamentowane w zależności od nośności gruntu w poziomie posadowienia co wykazano w uzupełnieniu przez wnioskodawcę karty informacyjnej i nie wymagają specjalistycznego fundamentowania. Wymiany gruntów nie wymaga wymiana dmuchaw. Wierzchnia warstwa gruntu składająca się głównie z utworów torfowych wykorzystana zostanie do urządzenia trawników na terenie oczyszczalni a nadmiar zagospodarowany w obrębie terenu oczyszczalni.

Budowa przelewu awaryjnego chronić będzie odbiornik przez dodatkowym zrzutem osadu czynnego a dodatkowo jego funkcjonowanie zapewni ciągłość pracy części biologicznej oczyszczalni. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Z karty informacyjnej wynika również, iż rozwiązany zostanie problem odorowy poprzez zadaszenie magazynu składowania osadu, jego higienizowanie poprzez odpowiednie dawki wapnowania oraz pokrycie geowłókniną.

Uwzględniając planowane do zastosowania rozwiązania a także fakt iż do załadunku i rozładunku wykorzystywana będzie niewielka ilość sprzętu technicznego, a osad przekazywany do Gwdy w Pile będzie w zamkniętych pojemnikach należy stwierdzić brak znaczącego wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki akustyczne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit. a-j ww. ustawy stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie położone jest w części na terenie dwóch głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 138 „Pradolina Toruń- Eberswalde „ Noteć) i Dolin Kopalna Smogulec - Margonin. Tereny planowanej inwestycji obejmują obszar chronionego krajobrazu Dolina Noteci, która nie posiada żadnych zakazów. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków PLB300001 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” i obszar mający znaczenie dla wspólnoty Dolina Noteci PLH 300004 znajduje się w odległości ok. 1,2 km od oczyszczalni.

Dodatkowo stwierdzono, że uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter i zasięg lokalny (bez ryzyka transgenicznych oddziaływań), mało znaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy i odwracalny nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko przyrodnicze w tym obszary prawnie chronione, siedliska, gatunki roślin i zwierząt.

Realizacja inwestycji nie będzie się wiązała z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie w sposób zorganizowany, z wykorzystaniem istniejących na terenie oczyszczalni toalet, powstające w trakcie pracy odpady magazynowane będą w miejscu do tego przeznaczonym i w sposób nie zagrażający środowisku. Powstające odpady będą odbierane zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie gminy przez firmy posiadające stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa na prowadzenie działalności z tym związanej. Lokalizacja przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt. 2 lit a,c i d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Z uwagi na usytuowanie i lokalny charakter inwestycji nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Na terenie otaczającym planowaną inwestycję nie stwierdzono obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Rodzaj, zakres, lokalizacja przedsięwzięcia, nie będzie negatywnie oddziaływać na poszczególne elementy środowiska i zdrowie ludzi tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji na budowę Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chodzież, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy ooś



WOJTA
Zbigniew Salwa
mgr Zbigniew Salwa

Otrzymują:

1. *Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodzież*
2. *Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
64-920 Piła ul. Motylewska 7*
3. *Gmina Miejska Chodzież 64-800 Chodzież ul. Paderewskiego 2*
4. *pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika*
5. *a/a*

Do wiadomości:

1. *Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 61-485 Poznań 28 czerwca 1956 r. nr 223/229*
2. *Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 64-800 Chodzież ul. Składowa 5*

sprawę prowadzi:
Haładuda Bernadeta
067-28 21 608 w.23

