

Chodzież, dnia 28 grudnia 2012 roku.

OŚ.6220.5.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.),

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na : **Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież”**

UZASADNIENIE

W dniu 31.10 2011 roku na wniosek: „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Chodzieży ul. Kochanowskiego 29 64-800 Chodzież”, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie *wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” na działkach 12/2; 13/2; 136 i 137

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, mapa aglomeracji skali 1:25000 obejmującej zakres zadania, kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 odpisy uproszczone z rejestru gruntów.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej stwierdzono że inwestycja polegająca na rozbudowie oczyszczalni ścieków kwalifikuje się do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w związku z czym zalicza się do przedsięwzięć dla którego ocena w myśl cytowanego wyżej rozporządzenia może być wymagana.

Organ analizując złożony wniosek w prowadzonym postępowaniu wzięto pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia uwarunkowania wymienione w

art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwzględniając rodzaj, skalę przedsięwzięcia wielkość zajmowanego terenu, zakres robót przewidzianych do realizacji, wykorzystanie zasobów naturalnych, wielkość emisji i uciążliwości jakie wystąpią na etapie realizacji eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia

Analizowany obszar nie jest położony w granicach obszarów Natura 2000, wyznaczonych na podstawie Dyrektywy Rady Europejskiej Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich pt Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Studzieniec – Łęg zapewniającej prawidłowe oczyszczenie zakładanych ilości ścieków $Q_{dśr}=3400m^3/d$ (docelowa wielkość RLM oszacowana została na poziomie 27 200). Rejon oczyszczalni jest stosunkowo płaski, nie wykazuje większych deniwelacji z lokalizacją poza terenem zabudowanym, gdzie najbliższa zabudowa znajduje się 400 m od miejsca planowanego przedsięwzięcia w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych i nieużytków. Zakres inwestycji ujętej w przedstawionym wniosku obejmuje trzy zadania inwestycyjne stanowiące uzupełnienie działań podjętych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Chodzież” objętych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydaną przez Wójta Gminy Chodzież nr OŚ 7624-10/2/08/09 z dnia 4 lutego 2009. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest wykonanie :

- Magazynu do tymczasowego składowania osadów
- Przelew awaryjny
- Modernizacja systemu napowietrzania ścieków-wymiana istniejących dmuchaw na turbodmuchawy

Na podstawie wariantowej koncepcji prowadzonej gospodarki osadami ściekowymi z oczyszczalni ścieków w Chodzieży zagęszczony i odwodniony na niskociśnieniowej prasie filtracyjnej do 20 % sm osad nadmierny zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Chodzież decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dn. 04.02.2009 nr OŚ 7624-10/2/08/09 poddany miał być kompostowaniu .

Ponowna analiza ekonomiczna całości przedsięwzięcia objętego decyzją jak wyżej skłoniła Inwestora do podjęcia decyzji o zaniechaniu budowy kompostowni z uwagi na fakt ,że w najbliższym otoczeniu oczyszczalni znajduje się już kompostownia oraz planowana jest budowa biogazowni.

Priorytetem w realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia ma być uzyskanie możliwości całkowitego zagospodarowania rolniczo powstających osadów. Przekazanie osadów na oczyszczalnię ścieków Gwda w Pile dotyczy przede wszystkim okresowej nadwyżki , która nie może przekroczyć 25 % ilości wytworzonego osadu. Przewidziana w karcie powierzchnia magazynu do składowania osadów to około 1500 m² , a roczna produkcja osadu odwodnionego, po modernizacji oczyszczalni będzie wynosiła 3000 ton.

System kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Chodzieży ,zwłaszcza w centralnej części miasta jest systemem kanalizacji ogólnospławnej .W ramach projektu w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacji zbiorczej planowane jest

wykonanie wielu zadań związanych m.in. z rozdziałem części kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych tj. występowania coraz częściej nawalnych deszczów skutkuje tym, że tam gdzie występuje kanalizacja ogólnospławna, a zwłaszcza na terenach charakteryzujących się znacznym stopniem uszczelnienia powierzchni (plac, parkingi, drogi) dochodzi do okresowych podpiętrzeń kanalizacji w tym głównego kolektora sanitarnego \varnothing 1200 doprowadzającego ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków Studzieniec Łęg.

Skutkuje to okresowym podtapianiem urządzeń miejskiej oczyszczalni ścieków, przebiciem hydraulicznym osadnika wtórnego oraz wynoszeniem zawiesiny do odpływu. Przelew awaryjny ma za zadanie działać w układzie automatyki, po przekroczeniu przepływu ścieków $Q_{hmax} > 1000 \text{ m}^3/\text{h}$.

Wówczas część ścieków niepowodujących przebicia osadników wtórnych przepływałaby przez urządzenia oczyszczalni: kraty i piaskownik za przepompownią główną przez część biologiczną. Nadwyżka ścieków trafiałaby do odpływu. Przelew awaryjny będzie posiadał średnicę max 500 mm, a długość 130 m poprzez jego wpięcie w istniejący rurociąg ścieków oczyszczonych do odbiornika – rzeki Boleмка.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie także na zmniejszenie emisji hałasu poprzez wymianę istniejących dmuchaw na turbodmuchawy, co zmniejszy energochłonność systemu napowietrzania ścieków dostosowując dostosowanie wydajności dmuchaw do zmiennego zapotrzebowania powietrza w ciągu doby.

Obecnie na oczyszczalni pracuje 6 dmuchaw o mocy silników 30kW każda. Nowe turbodmuchawy charakteryzować się będą niskim zużyciem energii elektrycznej ok. 30% zużywanej na napowietrzanie co w całym obiekcie obniży zużycie o ok. 10%. Realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną przedsięwzięcia.

Obiekty mające być przedmiotem planowanego przedsięwzięcia będą fundamentowane w zależności od nośności gruntu w poziomie posadowienia co wykazano w uzupełnieniu przez wnioskodawcę karty informacyjnej i nie wymagają specjalistycznego fundamentowania. Wymiany gruntów nie wymaga wymiana dmuchaw. Wierzchnia warstwa gruntu składająca się głównie z utworów torfowych wykorzystana zostanie do urządzenia trawników na terenie oczyszczalni a nadmiar zagospodarowany w obrębie terenu oczyszczalni.

Budowa przelewu awaryjnego chronić będzie odbiornik przez dodatkowym zrzutem osadu czynnego a dodatkowo jego funkcjonowanie zapewni ciągłość pracy części biologicznej oczyszczalni. Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego.

Z karty informacyjnej wynika również, iż rozwiązany zostanie problem odorowy poprzez zadaszenie magazynu składowania osadu, jego higienizowanie poprzez odpowiednie dawki wapnowania oraz pokrycie geowłókniną.

Uwzględniając planowane do zastosowania rozwiązania a także fakt iż do załadunku i rozładunku wykorzystywana będzie niewielka ilość sprzętu technicznego, a osad przemieszczany do Gwdy w Pile będzie w zamkniętych pojemnikach należy stwierdzić brak znaczącego wpływu planowanego przedsięwzięcia na warunki akustyczne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a-j ww. ustawy stwierdzono, iż gmina i planowane na niej przedsięwzięcie położone jest w części na terenie dwóch głównych zbiorników wód podziemnych GZWP 138 „Pradolina Toruń- Eberswalde „ Noteć) i Dolina

Kopalnia Smogulec - Margonin . Tereny planowanej inwestycji obejmują obszar chronionego krajobrazu Dolina Noteci, która nie posiada żadnych zakazów. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków PLB300001 „Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego” i obszar mający znaczenie dla wspólnoty Dolina Noteci PLH 300004 znajduje się w odległości ok. 1,2 km od oczyszczalni.

Dodatkowo stwierdzono, że uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały charakter i zasięg lokalny (bez ryzyka transgenicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy i odwracalny nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko przyrodnicze w tym obszary prawnie chronione, siedliska, gatunki roślin i zwierząt.

. Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr WOO-II.4240.700.2012.ES z dnia 19.12.2012(data wpływu 27.12.2012) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży i z dnia 22.11.2012 znak: ON-NS-72/2-18/12 Wójt Gminy Chodzież stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie



Z **WÓJT**
18/138
mgr Zbigniew ...
...owa

Otrzymują:

1. *Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. Ul. Kochanowskiego 29
64-800 Chodzież*
2. *Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile
64-920 Pila ul. Motylewska 7*
3. *Gmina Miejska Chodzież 64-800 Chodzież ul. Paderewskiego 2*
4. *pozostałe strony postępowania wg rozdzielnika*
5. *a/a*

sprawę prowadzi:
Haładuda Bernadeta
067-28 21 608 w.23