

**GMINA CHODZIEŻ**

ul. Notecka 28  
64-800 Chodzież  
NIP 607-001-63-11  
Regon 570791023

Chodzież, dnia 05.12.2011 r.

**Oferenci wszyscy**

**Dotyczy:** zapytania -zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lokal mieszkalny socjalny wraz z rozbudową w Strzelcach

**Pytanie nr 6:** Dotyczy zapytania na przetarg: Zmiana sposobu użytkowania budynku > gospodarczego na lokal mieszkalny-socjalny wraz z rozbudową Strzelcach.  
> 1. W przedmiarze robót w poz. nr 11, 38 i 53. Jaka powinna być grubość?

**Odpowiedź:** Styropian w izolacji poziomej – 8 cm, styropian w izolacji pionowej 20 cm, wata w izolacji poziomej 15 cm.

ZASTĘPCA WÓJTA

  
Wojciech Walkowiak