

STAROSTWO POWIATOWE w CHODZIEŻY
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 CHODZIEŻ
tel. (+ 48 67) 282-72-61 w. 50,51
Sprzedawca: Powiat Chodzieski
NIP 607 006 9997

O P I N I A NR 143/11

uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy drogi gminnej
Zacharzyn - Konstantynowo
gm. Chodzież

dla: Gmina Chodzież
Adres: Notecka 28 64-800 Chodzież

na zlecenie z dnia: 2011.08.09 znak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2011.07.29

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego:

Konstantynowo, ul. na terenie wsi Gmina: Chodzież

Uwagi i zalecenia:

Gmina Chodzież, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział
Zakład Gazowniczy w Poznaniu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu - Rejonowy Oddział w Pile, PKP Sekcja Eksploatacji Kiekrz
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży, Archeologia w Pile :
- bez uwag -

ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ :

- uzg. z uwagami :
- przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Terenowego w Chodzieży, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów.
- przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. w Chodzieży zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
- uzgodnienia nie dotyczą urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. Chodzież

U W A G A !!!

- w miejscach kolizji i zbliżeń wykopy wyłącznie = R E C Z N E =
- prace pod nadzorem kierownika PE Chodzież
- w miejscu projektowanego ronda przebiega kabel 0,4 kV - wykopy
wyłącznie = R E C Z N E = pod nadzorem kierownika PE Chodzież

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Andrzej Wolski
31.08.11 upr. proj. 68-73
Data 08.08.11
upr. proj. OP-7342/1927/94

TELEKOMUNIKACJA POLSKA PION TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
ROZWÓJ i GOSPODARKA ZASOBAMI REGION ZACHODNI
DZIAŁ EWIDENCJI i ZARZĄDZANIA ZASOBAMI SIECI w POZNANIU :

Uzgadnia się podkład mapowy z następującymi uwagami :

- W rejonie wrysowanych na planie urządzeń telekom. projektowane sieci należy ułożyć wg obowiązujących przepisów ustalonych w Polskich Normach. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie normatywnych odległości w przypadku zbliżeń i skrzyżowań z siecią telekomunikacyjną, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem i osiadaniem ziemi.
- Wykonać przekopy próbne, celem dokładnej lokalizacji w terenie telekom. urządzeń podziemnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Po natrafieniu w trakcie robót ziemnych na urządzenia telekom. nie nanesione na podkład mapowy należy je zabezpieczyć i powiadomić TP (tel. 067-215-22-85) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania z w/w urządzeniami.
- Prace ziemne w zasięgu naszych urządzeń muszą być wykonywane sposobem ręcznym, bez użycia sprzętu mechanicznego z należytą ostrożnością.
- Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
- Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek przeprowadzonych robót.
- W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekom. Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową, która powinna być uzgodniona i zatwierdzona przez TP, oraz zleci wykonanie robót na własny koszt.
- Sieci telefoniczne nie podlegające przebudowie, pod projektowanymi drogami, chodnikami, wjazdami i innymi przeszkodami należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurą dwudzielną AROT.
- Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy pisemnie 7 dni wcześniej powiadomić właściwy terenowo Obszar Telekomunikacji, celem protokółarnego przekazania w terenie miejsc kolizyjnych i warunków ich odbioru.

U W A G A !!!

- kable sieci TP pod wjazdami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi PCV !

STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA W CHODZIEŻY,
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w CHODZIEŻY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO w CHODZIEŻY :

- zapoznano się : bez uwag -


PRZEWODNICZĄCY ZEPOŁU :

- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana droga
- inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania wszystkich uwag zgłoszonych przez poszczególne branże
- odkryty przewód zabezpieczyć
- prace ziemne wykonać z należytą ostrożnością i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego
- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Zgodność z oryginałem
s t w i e r d z a m
Andrzej Wolski
30.05.11 upr. bud. 168/73
Data upr. proj. CPV 042/1927/94

- ustalenia dokonane przez Zespół tracą ważność gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia
- wszelkie zmiany projektu wynikłe w trakcie prac muszą być ponownie uzgodnione w Zespole

Przewodniczący Zespołu


Józef Kasperczak

Zgodność z oryginałem
stwierdzamy

31.08.11 Andrzej Wolski
Data Podpis

upr. pref. GP / 342/1927/94

SKL

Nr D.z.
KERG
Stan na dzień:

1. Linię kablową n.n. układać zgodnie z PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa .

2. Skrzyżowanie z torem kolejowym
wykonać zgodnie z rysunkiem nr E-3.

elsz Nowak
ISPEKTOR