

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział - Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Dział Techniczny Sieci
tel. (61) 85-45-277
fax (61) 85-45-508

Biuro Usług Projektowych RIW s.c.
Wiosenna 20 Zawada
64-930 Szydłowo

W/ znak:
N/ znak: TS.17-5000-104623/11

z dnia 21-12-2011
z dnia 24-01-2012

STAROSTA TERYTORIALNY
64-800 CHODZIEŻ
ul. Wiosny Ludów 1

Uzgodnienie kolizji z gazociągami średniego i niskiego ciśnienia

NR TS.17-5000-104623/11

W odpowiedzi na pismo z dnia 21-12-2011 r. przesyłamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreśloną siecią przewodów gazowych i uzgadniamy przebieg projektowanej:
budowy ulicy wraz z odwodnieniem
o następującej lokalizacji:

woj. wielkopolskie, gm. Chodzież, m. Rataje, ul. Skryta
z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać próbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociągów.
2. W miejscach zbliżeń z gazociągami zachować normatywną odległość /Dz.U.Nr 97 z dnia 11.09.2001r.poz.1055/.
3. Szczególną uwagę należy zwrócić na skrzyżowania z siecią gazową, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.
4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
Na trasie wkreślonych gazociągów znajdują się przyłącza gazowe do budynków.
Z uwagi na brak szczegółowej inwentaryzacji przyłączy, nie nanosi się ich na plany sytuacyjne.
5. W terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót w obrębie strefy kontrolowanej sieci gazowej, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji, wykonawca musi powiadomić WSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu - RDG Czarńków - Chodzież, ul. Wroniecka 45 w Czarńkowie.

Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężnik, wpusty oraz studnie kanalizacji deszczowej należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.

Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowania sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z PN-91/M-34501 odległość pionowa mierzona od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni ziemi lub nawierzchni po przebudowie, powinna wynosić min. 1,0m. W przypadku zmiany odległości gazociąg należy przebudować uzyskując warunki

przebudowy z WSG Sp. z o.o. O/ZDG Poznań.

Wiceprezident
Dział Techniczny Sieci

Ewa Przedpełska

6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Do wiadomości:

- RDG Chodzież-Czarnków

Załączniki:

- Mapa sytuacyjna - 1 szt.

Sprawę prowadzi: Paweł Cieślak, tel.: (61) 8 545 343