

Dotyczy: zapytania do SIWZ - przetarg nieograniczony *Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Kamionka – III etap*

1. W jaki sposób można pozyskać treść specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak załącznik nr 12 do SIWZ – nie został zamieszczony na stronie internetowej.

Zapis powyższy skreśla się jako załącznik do SIWZ gdyż nie dotyczy to przedmiotu prowadzonego postępowania.

2. W jakiej formie sporządzić kosztorys ofertowy – szczegółowy czy uproszczony.

Kosztorys powinien zostać sporządzony w formie szczegółowej

3. Jakie roboty nie ujęte w dokumentacji technicznej i w przedmiarach należy uwzględnić w cenie oferty:

Wprowadzając zapis „ wraz z robotami nie ujętymi w dokumentacji technicznej i przedmiarach” zamawiający miał na myśli utrzymanie zaplecza budowy, zagospodarowanie placu budowy, po zakończeniu demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych .

4. Czy koszt robót przygotowawczych to: uzupełnienie gruntem, wyrównanie i ustabilizowanie nachylenia skarp- zbocza, które uległy zniszczeniu w trakcie erozji i spływu wód powierzchniowych .


Tak w kosztach robót przygotowawczych należy uwzględnić uzupełnienie gruntem w ilości niezbędnej do wyrównania i ustabilizowania nachylenia skarp- zbocza, które uległy zniszczeniu w trakcie erozji i spływu wód powierzchniowych . (Należy wykorzystać grunt ze stopy skarpy przemieszczony spływem wody).

5. Czy w ofercie należy ująć koszty uporządkowania stopy skarpy – zbocza tzn. załadunku i transportu objętości gruntu przemieszczonego spływem wody deszczowej ze skarp składowiska.

Tak elementy te muszą zostać ujęte w ofercie.

6. Proszę o dokładne sprecyzowanie pojęcia okazy wyrosnięte dla sadzonek drzew , proszę określić ich wysokość oraz rodzaj korzeni czy bryła.

Zamawiający pod pojęcie okazy wyrosnięte rozumie drzewa do wysokości 180 cm w bryle .

WÓJT

mgr Zbigniew Salwa