

1. ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ :

- uzg. z uwagami :
 - przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Terenowego w Chodzieży, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbných przekopów.
 - przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. w Chodzieży zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
 - uzgodnienia nie dotyczą urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. Chodzież
- U W A G A !!!

- w miejscach kolizji i zbliżeń wykopy = R Ę C Z N E =

2. MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA sp. z o.o. w CHODZIEŻY :

- uzg. z uwagą :
- w miejscach projektowanych zjazdów istniejącą infrastrukturę zabezpieczyć rurami ochronnymi

3. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w CHODZIEŻY z siedzibą w MILCZU :

- uzg. z uwagami :
- pobocze po wewnętrznej stronie łuku (włączenie do drogi powiatowej nr 1177 P) należy umocnić - wykonać opaskę z kamienia granitowego
- w obrębie włączenia projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej należy zaprojektować właściwe i wymagane oznakowanie pionowe

4. WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW w POZNANIU
DELEGATURA w PILE :

- uzg. z uwagami :
- Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do WOSOZ w Pile ul. Śniadeckich 46 kopię mapy z naniesionymi planami inwestycji z uwagi na występowanie licznych śladów osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego, które podczas prac ulegną zniszczeniu. Inwestor zobowiązany jest zlecić stały nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi. Inwestor winien w trybie pilnym nawiązać kontakt z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych (WOSOZ Piła ul.Śniadeckich 46 tel.3520715 w.13) w celu ustalenia sposobu realizacji warunków konserwatorskich wymienionych wyżej.

5. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA w CHODZIEŻY,
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w CHODZIEŻY :

- zapoznano się : bez uwag -

6. PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU :

- **Przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej S.A. w Pile nieobecny przy uzgadnianiu przedmiotowej dokumentacji. Zgodnie z par.2 pkt 2 Zarządzenia nr 17/2001 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, nieobecność osób biorących udział przy uzgadnianiu nie wstrzymuje pracy Zespołu, i przyjmowana jest jako brak zastrzeżeń i uwag do wniosków rozpatrywanych w danym terminie na posiedzeniu Zespołu.**