

Chodzież, 29.10.2014

IZP.271.4.2014.AM

Według rozdzielnika

Dotyczy postępowania: „**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nietuszkowie**”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami), przekazujemy odpowiedzi na zadane Zamawiającemu pytania.

I. Pytanie

W dokumentacji przetargu zażądano przedstawienia certyfikatu ITF dla sztucznej trawy. Informujemy, że standardowo trawy dedykowane do tenisa mają wysokość 15mm. Stąd też większość certyfikowanych traw przez Federację Tennisową posiada wysokość włókna 15mm.

Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do przetargu trawy o podanych w dokumentacji parametrach z wysokością włókna 15mm ?

Odpowiedź

Do budowy boiska wielofunkcyjnego należy stosować trawy syntetycznej o wysokości włosa do 20 mm jednak nie mniejszej niż 15 mm. Trawa musi posiadać certyfikat ITF.

Wcześniejsze wyjaśnienie dotyczące wysokości trawy 20 mm proszę należy traktować jako niebyłe.

WÓJT

mgr Zbigniew Salwa

