

STAROSTWO POWIATOWE

Chodzież 2014-03-12

ul. Wiosny Ludów 1
64-800 CHODZIEŻ

GN.6630.1.236/2013

Znak pisma:

OPINIA

dokumentacji projektowej NR 236/2013

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje lokalizację obiektu:
13 Obiekt Powierzchniowy droga

Położonego:

Podanin - Dz. 345/3, 363, 362, 326, 363, 370 - gm. Chodzież

Inwestor:

Gmina Chodzież
64-800 CHODZIEŻ, Notecka 28

Autor opracowania:

Czesław Chorąży

Data wpływu do zespołu:

2013-12-10

1. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1 (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

2. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – w przypadku przewodów podziemnych – przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia:

Urząd Gminy w Chodzieży, Netia S.A., Asta-Net Asta Group Sp. z o.o. S.K.A.,
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział
w Pile, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile :

- bez uwag -

1. ENEA Operator Sp. z o.o. ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI POZNAŃ
REJON DYSTRYBUCJI CHODZIEŻ :

- uzg. z uwagami :
 - przed przystąpieniem do robót należy zgłosić się do Kierownika Terenowego w Chodzieży, który poinformuje o aktualnej sytuacji w zakresie eksploatowanych przez Energetykę urządzeń podziemnych i pomoże na miejscu w ich zidentyfikowaniu.
W celu ustalenia dokładnej trasy przebiegu kabli należy dokonać próbnych przekopów.
 - przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. w Chodzieży zachować dopuszczalne odległości wzajemne zgodnie z obowiązującymi normami
 - uzgodnienia nie dotyczą urządzeń elektroenergetycznych nie będących własnością ENEA Operator Sp. z o.o. R.D. Chodzież
- U W A G A !!!
- wykopy = WYŁĄCZNIE RĘCZNE = (LINIA SN-15 kV NAPOWIETRZNA)
 - prace pod nadzorem kierownika PE Chodzież

2. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA sp. z o.o. ODDZIAŁ w POZNANIU :

- obowiązuje uzgodnienie : NR TDI.115-5000-105992/13 z dnia 30.12.2013 r.
dotyczące uzgodnienia lokalizacji obiektów w rejonie gazociągów średniego i niskiego ciśnienia

3. MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA sp. z o.o. w CHODZIEŻY :

- uzg.z uwagą :
- istniejącą infrastrukturę - studnie włączowe, skrzynki zasurowe wyregulować do poziomu projektowanej drogi

4. STAROSTWO POWIATOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA w CHODZIEŻY,
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w CHODZIEŻY, POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO w CHODZIEŻY :

- zapoznano się : bez uwag -

5. PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU :

- **Przedstawiciel Telekomunikacji Polskiej S.A. w Pile nieobecny przy uzgadnianiu przedmiotowej dokumentacji. Zgodnie z par.2 pkt 2 Zarządzenia nr 17/2001 Starosty Chodzieskiego z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, nieobecność osób biorących udział przy uzgadnianiu nie wstrzymuje pracy Zespołu, i przyjmowana jest jako brak zastrzeżeń i uwag do wniosków rozpatrywanych w danym terminie na posiedzeniu Zespołu.**
- przed rozpoczęciem przebudowy drogi, i utwardzaniem placu postojowego zgłosić zajęcie pasa drogowego
- przed rozpoczęciem prac uzyskać zgodę wejścia na teren od właścicieli nieruchomości przez które przebiega projektowana przebudowa
- inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego zastosowania wszystkich uwag zgłoszonych przez poszczególne branże
- odkryty przewód zabezpieczyć
- prace ziemne wykonać z należytą ostrożnością i pod nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego
- obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie , a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- ustalenia dokonane przez Zespół tracą ważność gdy inwestor nie zrealizuje projektu w okresie trzech lat od uzgodnienia
- wszelkie zmiany projektu wynikłe w trakcie prac muszą być ponownie uzgodnione w Zespole

Przewodniczący Zespołu

Józef Kasperczak