

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SYSTEMU KANALIZACJI  
DESZCZOWEJ W M. RATAJE CELEM ODWODNIENIA  
DROGI – UL. GÓRNA**

Dla w/w inwestycji Gmina Chodzież określa następujące warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej:

1. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa:
  - a) projekt techniczny przyłącza wymaga uzgodnienia w Gminie Chodzież lub na naradzie koordynacyjnej przy Starostwie Powiatowym w Chodzieży
  - b) rurociągi kanalizacyjne deszczowe wykonać z rur PP lub PCV o ściankach jednorodnych klasy SN 8
  - c) należy zaprojektować studnie deszczowe z tworzywa sztucznego PCV o średnicy minimalnej 600mm
  - d) ruszty wpustów deszczowych 500mm wykonać o nośności 25-40t
  - e) wody deszczowe należy odprowadzić powierzchniowo lub do gruntu za pomocą studni rozsączających
  - f) po wykonaniu robót wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej
  - g) nawierzchnie dróg doprowadzić do stanu pierwotnego
2. Każdorazowe odstępstwo od „Warunków..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga ponownego uzgodnienia w Gminie Chodzież .