

GMINA CHODZIEŻ

ul. Notecka 28
64-800 Chodzież
NIP 607-001-63-11
Regon 570791023

Chodzież, dnia 23.02.2018 r.

IZP.271.1.2018.AM

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) przekazujemy odpowiedź na pytanie zadane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa drogi – Rataje ul. Leśna Połana”

Pytanie

w związku z trudnością w dostępie do kruszyw łamanych, czy istnieje możliwość zmiany konstrukcji na ww. zadaniu z (podbudowa) 20 cm kruszywa 0/31,5 mm na 20 cm chudego betonu 6-9 Mpa?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Wójt
Kamila Szrejner
Kamila Szrejner