



Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax: 61 85 25 561
REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120
<http://www.wzmiuw.pl>

Rejonowy Oddział w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, tel. 67 212 32 44, 67 212 32 58, tel. fax: 67 212 51 75
e-mail: ropila@wzmiuw.pl

URZĄD GMINY	
Chodzież	
Wpłynęło	2017-12-12
L.dz.	Załączniki
załącznik	3
Znak sprawy	775

ROEUM-4601/CH/78/2017

Piła, 11.12.2017 r.

**Pani
Kamila Szejner
Wójt Gminy Chodzież**

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wylotami do Kanału Struga Borka, dz. nr ewid. 319, obręb Studzieniec, gmina Chodzież.

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile projekt kanalizacji deszczowej wraz z dwoma wylotami : W1 w km 0+965 i W2 w km 1+000 do Kanału Struga Borka, działka nr ewid. 319, obręb Studzieniec, gmina Chodzież uzgadnia na n/w warunkach :

- wyloty do Kanału Struga Borka w km 0+965 i w km 1+000, dz. nr ewid. 319 wykonać zgodnie z załączonymi schematami wylotu wód deszczowych,

- właściciel wylotów zobowiązany jest do zawarcia umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, a po 01.01.2018 r. zawarcia umowy zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.1566),

- właściciel wylotów zobowiązany jest do wykonywania konserwacji Kanału Struga Borka na długości 90 m tj. w km 0+915 – 1+005 (konserwacja polega na wykoszeniu dna i skarp, odmuleniu dna) oraz dbałości o należyty stan techniczny wylotów,

- należy zawiadomić administratora Kanału Struga Borka o zakończeniu budowy wylotów.

Załączniki :

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy – 1 egz.

2. Schemat wylotu wód deszczowych – 2 egz.

Z up. DYREKTORA
Główny Specjalista

mgr inż. Roman Tomasz